

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Институт Стекла” (АО “ГИС”)



111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7.
телефон 363-96-87
факс 363-96-88

ИНН 7722003317 Расч. счет № 40702810338120101189 в Лефортовском ОСБ № 6901, корп. счет 30101810600000000342 в МБ АК СБ РФ г. Москвы, БИК 044525342, индекс банка 111024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12-2004

определения верхней температуры применения пеностекла

В соответствии с обращением ООО «Компания «СТЭС» были проведены испытания по определению верхней температуры применения пеностекла «Неопорм».

Цель испытания - проверить верхнюю температуру применения пеностекла «Неопорм».

Для проведения испытаний образец пеностекла «Неопорм», был доставлен в Испытательную лабораторию «Стекло» ОАО «Институт стекла» (аккредитованную Госстроем России, аттестат аккредитации № РОСС RU.9001.22СЛ06).

На указанный материал из пеностекла разработаны и действуют с 01.02.2004 г. ТУ 5914-001-43189350-2004 «Изделия теплоизоляционные из пеностекла «Неопорм». Также были представлены технические характеристики пеностекла, где указана верхняя температура применения + 485 °С.

Испытания проводились в соответствии с требованиями ТУ 5914-001-43189350-2004 п.8.11.

Результаты испытаний показали, что представленный образец пеностекла не теряет целостности и прочностных свойств при указанной температуре.

Заключение: представленный образец пеностекла «Неопорм» выдержал температуру испытаний + 485 °С и может эксплуатироваться при указанной температуре.

Зав. отделом стандартизации и испытаний ОАО «ГИС»,
руководитель испытательной лаборатории «Стекло», к.т.н.



 А.Г. Чесноков

Зарегистрировано
в реестре АО «ГИС»

«18» мая 2004 г.