



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Научно-исследовательский институт московского
строительства
«НИИМосстрой»

119192, Россия
58-36
Москва, ул. Винницкая, 8
www.niimosstroy.ru

тел.: (095) 147-40-02, 143-

факс: (095) 147-41-12
e-mail: info@infostroi.ru

От 05.05.06г. № 28-07/44

На № _____ от _____

Вице-президенту
Компании СТЭС-Владимир
г-ну Зиновьеву А.А.

Сообщаем Вам результаты испытаний изделий теплоизоляционных из пеностекла «Неопорм», проведенных в рамках программы сертификации продукции:

1. Плотность – 150 кг/м³
2. Предел прочности при сжатии – 1,5 МПа
3. Предел прочности при изгибе – 1,1 МПа
4. Теплопроводность (при t=+20⁰С) – 0,045 Вт/ м⁰К
5. Водопоглощение по объему – 0,3 %
6. Влажность – 0 %
7. Морозостойкость – F25
8. Средний размер пор – менее 300 мКм
9. Класс материала – «НГ»

Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 17177 и 30256.

Директор института

 В.А.Устюгов

Зав.сектором ИЛ СМиК

 М.С.Андреева/

