

Открытое акционерное общество  
«Научно-исследовательский и  
конструкторский институт монтажной  
технологии - Атомстрой»  
(ОАО «НИКИМТ - Атомстрой»)  
127410, Москва  
Алтуфьевское ш., д. 43, стр. 2  
Тел.: (495) 411-65-50, 411-65-51  
Факс: (495) 411-65-52, 411-65-53  
E-mail: post@atomrus.ru



Open Joint Stock Company  
«Research and Development Institute  
of Construction Technology –  
Atomstroy»  
(OJSC «NIKIMT - Atomstroy»)  
Altufjevskoe shosse st., h. 43, bld. 2  
Moscow 127410  
Tel.: (495) 411-65-50, 411-65-51  
Fax : (495) 411-65-52, 411-65-53  
E-mail: post@atomrus.ru

25 АВГ 2009 № 001-08/2327  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю  
Генерального директора  
Компании «СТЭС-Владимир»

А.А.Зиновьеву

600031, г. Владимир,  
ул. Добросельская, дом №216

Уважаемый Андрей Адольфович!

Согласно договору № 88484-09 от 25 марта 2009 г. проведены испытания пеностекла марки НЕОПОРМ по определению основных технических показателей на соответствие требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам применяемым на АЭС.

Проведенные испытания показали, что теплоизоляционный материал плотностью 120-140 кг/м<sup>3</sup> соответствует требованиям РД ЭО-0550-2005 для теплоизоляционных материалов, применяемых на АЭС. Результаты испытаний приведены в отчете.

Одновременно направляю Вам Акт сдачи-приемки выполненных работ. После оформления с Вашей стороны, два экз. акта прошу вернуть в наш адрес.

Приложение: Аннотационный отчет – 1 экз.  
Акт сдачи-приемки – 3 экз. на 1л.

Руководитель Проектно-  
технологического Департамента

В.Н.Коваленко

Исполнитель: Пышнова, (499) 487-05-96



Сертифицировано  
Русским Регистром

